



Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen

**gemäß der dritten Verordnung des Sächsischen
Staatsministerium des Inneren zur Änderung der Sächsischen
Landesrettungsdienstplanverordnung vom 06.01.2011
sowie dem Rahmenlastenheft Punkt 6.1**



Rechtliche Grundlagen

Empfehlung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
zum Brandschutzbedarfsplan

Empfehlung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Erstellung
zur Erstellung von Alarm- und Ausrückeordnungen bei der Einführung
Integrierter Regionalleitstellen im Freistaat Sachsen

Landesrettungsdienstplanverordnung

Feuerwehrdienstvorschrift 100 (Führung und Leitung im Einsatz)

Feuerwehrdienstvorschrift 3 (Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz)



Forderungen an eine AAO aus der Sächsischen Landesrettungsdienstplanverordnung

Zur Realisierung der Redundanzforderungen ist von allen IRLS eine **normierte** Alarmordnung vorzuhalten.

Es sind landesweit einheitliche Alarmstichwörter und -kategorien zu verwenden.

Realisierung durch:

1. Vereinheitlichung der Alarmstichwörter und -kategorien
2. Reduzierung der Gesamtzahl der Alarmstichwörter und -kategorien auf ein notwendiges Maß
3. Ergänzung der Alarmstichwörter und -kategorien in einheitlicher Form



Die Alarmierung enthält künftig die zwei Hauptbestandteile:

Alarmstichwort:

Alarmkategorie:

- | | | |
|------------------|--|----------|
| 1. Brand | | - klein |
| 2. Hilfeleistung | | - mittel |
| 3. ABC-Einsatz | | - groß |
-

4. Feuerwache/Gerätehaus besetzen
5. Katastrophenabwehr
6. Notfallrettung
7. Krankentransport
8. MANV



Eine weitere detailliertere Unterscheidung erfolgt durch:

Personengefahr:

keine
unbekannt
> fünf

Objektart:

Verkehrsfahrzeug
Hochbau
Tiefbau
Gewässer
Tier
Wald / Feld

Objektnutzung:

Luft
Schiene
Wasser
Straße / Autobahn



Für die Erstellung der AAO durch die Gemeinden sind folgende drei Hauptbestandteile zu betrachten:

Alarmstichwort:

1. Brand
2. Hilfeleistung
3. ABC-Einsatz

Alarmkategorie:

- klein
- mittel
- groß

4. Feuerwache/Gerätehaus besetzen
5. Katastrophenabwehr
6. Notfallrettung
7. Krankentransport
8. MANV



Alarmstichwort	Alarmkategorie	Merkmale
Brand	klein	Kleinbrände ohne Tendenz zur Ausbreitung
	mittel	Brände mit Tendenz zur Ausbreitung, Gefahr für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte
	groß	Brände mit starker Tendenz zur Ausbreitung, Gefahr für größere Anzahl von Personen und Tiere, sowie Umwelt und erhebliche Sachwerte, hoher Löschmittelbedarf
	BMA	Feuermeldung durch BMA



Alarmstichwort	Alarmkategorie	Merkmale
Brand	klein	In der Regel ausreichend: Ortsfeuerwehr mit wasserführendem LF: mind. 500 l
	mittel	Einsatzkräfte- und mittel in Löschzugstärke, mindestens 1000 l Löschwasservorrat
	groß	Einsatzkräfte- und mittel in doppelter Löschzugstärke, ein Hubrettungsfahrzeug mindestens 2000 l Löschwasservorrat
	BMA	Kräfte nach objektbezogener Einsatzplanung



Alarmstichwort	Alarmkategorie	Merkmale
Hilfeleistung	klein	einfache technische Hilfeleistung mit geringem Umfang
	mittel	technische Hilfeleistung, Gefahr für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte
	groß	technische Hilfeleistung mit größerem Umfang, Gefahr für größere Anzahl von Personen und Tiere, sowie Umwelt und erhebliche Sachwerte



Alarmstichwort	Alarmkategorie	Merkmale
Hilfeleistung	klein	In der Regel ausreichend: Ortsfeuerwehr
	mittel	Einsatzkräfte- und mittel in Löschzugstärke, Rg-m , bei VKU mind. 500 l Wasser, hydr. Rettungssatz und Einsatzstellenbeleuchtung
	groß	Einsatzkräfte- und mittel in doppelter Löschzugstärke, Sondergerät (Rg-m , Rg-s), mindestens 1000 l Löschwasservorrat

Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen IRLS OSN



Rettungsgerät leicht Rg-l

Brechstange, Handwerkzeug, Kettensäge,
Besen, Schaufel;

Rettungsgerät mittel Rg-m

Hydraulischer Rettungssatz aus Spreizer SP 30
und Schneidgerät S 90 (ggf. Kombigerät), Satz
Hebekissen, Rettungszyylinder,
Schwelleraufsatz, Sicherungsmaterial wie
Unterbaukeile, Glasmanagement und Rg-l;

Rettungsgerät schwer Rg-s

Spreizer > SP 45, Schneidgerät > S 140;
Hebekissen > V 24, Satz Rettungszyylinder (RZ 1
bis 3), Schwelleraufsatz, Sicherungsmaterial wie
Unterbaukeile, Glasmanagement,
Rettungsplattform und Rg-l.





Alarmstichwort	Alarmkategorie	Merkmale
ABC - Einsatz	klein	Freiwerden einer geringen Menge eines identifizierten, umweltgefährdenden Stoffes, geringe Toxizität und Mobilität/Ausbreitung
	mittel	Freiwerden von geringer Menge nicht identifizierten Stoffes oder einer größeren Menge eines identifizierten Stoffes mit geringer Toxizität, geringe Mobilität/Ausbreitung
	groß	alle bei klein und mittel nicht genannten Fälle



Alarmstichwort	Alarmkategorie	Merkmale
ABC - Einsatz	klein	In der Regel ausreichend: Ortsfeuerwehr
	mittel	zuständige Feuerwehr (GAMS) LF ABC + ABC ErkKW
	groß	zuständige Feuerwehr (GAMS) ABC-Zug + Messkomponente



Gefahr erkennen
Absperrmaßnahmen
Menschenrettung
Spezialkräfte anfordern





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!